

Droge blusleidingen



Droge blusleidingen

In hogere gebouwen kan een droge blusleiding worden voorgeschreven. De blusleiding verzorgt het transport van water, zodat de brandweer beschikt over voldoende bluswatercapaciteit op hogere bouwlagen. De armaturen voor droge blusleidingen moeten jaarlijks onderhouden worden volgens de NEN 1594.

Het controleren van de leidingen op lekkage vindt plaats door het 5-jaarlijks laten afpersen van de leiding met water en/of met lucht.

Bij onduidelijkheid over de staat van onderhoud van de leiding is het advies deze vooraf met lucht af te persen.

Voordelen:

- Onderhoud wordt uitgevoerd conform de norm NEN 1594
- Mogelijkheid tot afpersen met lucht, waardoor eventuele nevenschade wordt voorkomen
- Onderhoud van al uw veiligheidsmiddelen in één hand



Droge blusleidingen